

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

N 034/547/130321/22

« 13 » 04 2022 г.

САКСКИЙ РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Кирсанов Сергей Александрович
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Заявка на технологическое присоединение № 130321 от 30.03.2022г.

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки индивидуального жилищного строительства.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальное жилищное строительство по адресу РК, Сакский район, на территории Ореховского сельского совета, с. Михайловка, ул. Строительная, 30 (кадастровый номер 90:11:160201:888).
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15,0 кВт, в том числе существующая мощность: кВт.
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности: третья (15,0 кВт).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,38 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2022 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
 - 7.1. Клеммы автоматического выключателя, устанавливаемого после прибора коммерческого учета, устанавливаемого по п. 10.1 (15,0 кВт).
8. Основной источник питания: ПС-35/10 кВ «Ореховская» ВЛ-10 кВ Л-10
9. Резервный источник питания: .
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Монтаж прибора коммерческого учета с автоматическим выключателем. Прибор учета присоединить на опоре №14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-547. Организацию системы учета выполнить соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №442 от 04.05.2012 г.
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. Установку водно-распределительного устройства 0,4 (далее – ВРУ).
 - 11.2. Строительство линии электропередачи от точки присоединения по п. 7.1 до ВРУ-0,4 кВ.
 - 11.3. Фактическое присоединение ВРУ-0,4 кВ от точки присоединения, руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК «Крымэнерго» в сети Интернет.
 - 11.4. Фактический прием напряжения и мощности руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК «Крымэнерго» в сети Интернет.
 - 11.5. В ВРУ-0,4 кВ должны быть установлены:
 - автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий, для повышения пожаробезопасности при сверхтоках и недопустимых токах;

- рекомендуется установить устройство защитного отключения;
- рекомендуется установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжения.

- 11.6. Требования к изоляции, защите от перенапряжения: предусмотреть устройство контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации: 30 рабочих дней со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.



(подпись)

Начальник Сакского РЭС ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Панфилов А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)

« 13 » 04 2022 год.