

Губернатору
Ставропольского края
В. В. Владимирову

от жителей домов №10, №11 по
пер. Школьный с. Новая Деревня
Кочубеевского муниципального
округа Ставропольского края
8-928-824-58-56
8-906-411-95-07

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович, к Вам обращаются жители домов № 10 и № 11 по пер. Школьный с. Новая Деревня Кочубеевского муниципального округа с просьбой разрешения сложившейся ситуации. Общее число квартир округа 13, в 10 из которых постоянно проживают семьи.

Наш многоквартирный дом № 10 ранее был построен как общежитие для студентов совхозом «Междуреченский» предусматривающий проживание в общежитии студентов только в летнее время, соответственно и труба была проложена для водопотребления на 3 летних месяца, в остальное время не действовала. В 90-е совхоз «Междуреченский» приватизировал квартиры и из студенческого общежития это стал многоквартирный дом.

Уже не первый год существует проблема с подачей воды, труба, водопроводной сети идущая к нашему дому пришла в негодность, так как была проложена еще в 70-х. годов. Существующий водопровод выполнен из стальных труб диаметром 76 мм, 68 мм вышел из строя много лет назад и имеет многочисленные коррозионные свищи, потери превышают нормативные в 2 раза. Из-за этого в квартирах либо отсутствует напор воды, либо ее вообще нет, не возможно заниматься домашними делами: ни постирать, ни помыть посуду, ни приготовить пищу.

В выходные 9 и 10 июля 2022 года воды не было во всех квартирах, жители были вынуждены отправлять заявку на горячую линию крайводоканала. Так же неоднократно были направлены обращения руководителю Кочубеевского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный», и в районной администрации в курсе нашей проблемы, но все стоит на месте. То нет трубы, то нет денег.

Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района 14.02. 2020 г. направляла в адрес министерства ЖКХ техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2023 годы (копия письма с отметкой о принятии прилагается).

Нами было написано коллективное обращение на имя Министра жилищно-коммунального хозяйства Марченко Р.А. 12 июля 2022 года на которое нам был дан ответ, что администрации Кочубеевского МО необходимо разработать техническое задание для включения работ по замене трубы в инвестиционную программу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на 2023-2025 . Копия ответа прилагается.

Для решения проблемы необходимо заменить приблизительно около 100 м существующей трубы на трубу диаметром 110мм.
Просим Вас обратить внимание на нашу проблему и оказать содействие в ее решении.

15.09.2022
Житенев Д.Н. 

Министру жилищно-
коммунального хозяйства
Ставропольского края
Р.А. Марченко

от жителей домов №10, №11 по
пер. Школьный с. Новая Деревня
Кочубеевского муниципального
Округа Ставропольского края
8-906-411-95-07
8-928-824-58-56

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Роман Алексеевич, к Вам обращаются жители домов № 10 и № 11 по пер. Школьный с. Новая Деревня Кочубеевского муниципального округа с просьбой разрешения сложившейся ситуации. Общее число квартир двух домов 13, в 10 из которых постоянно проживают семьи.

Наш многоквартирный дом № 10 ранее был построен как общежитие для студентов совхозом «Междуреченский» предусматривающий проживание в общежитии студентов только в летнее время, соответственно и труба была проложена для водопотребления на 3 летних месяца, в остальное время не действовала. В 90-е совхоз «Междуреченский» приватизировал квартиры и из студенческого общежития это стал многоквартирный дом.

Уже не первый год существует проблема с подачей воды, труба, водопроводной сети идущая к нашему дому пришла в негодность, так как была проложена еще в 70-х. годов. Существующий водопровод выполнен из стальных труб диаметром 76 мм, 68 мм вышел из строя много лет назад и имеет многочисленные коррозионные свищи, потери превышают нормативные в 2 раза. Из-за этого в квартирах либо отсутствует напор воды, либо ее вообще нет, не возможно заниматься домашними делами: ни постирать, ни помыть посуду, ни приготовить пищу.

В выходные 9 и 10 июля воды не было во всех квартирах, жители были вынуждены отправлять заявку на горячую линию крайводоканала. Так же неоднократно были направлены обращения и губернатору, и руководителю Кочубеевского филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный», и в районной администрации в курсе нашей проблемы, но все стоит на месте. То нет трубы, то нет денег. А мы сидим без воды.

Для решения проблемы необходимо заменить приблизительно около 100 м существующей трубы на трубу диаметром 110мм. Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района в 2020 году направляла в Ваш адрес техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2023 годы.

Просим Вас обратить внимание на нашу проблему и оказать содействие в ее решении.

11.07.2022.

дом №10 кв 11

Кочубеев Роман Алексеевич



11.07.2022

дом 10 кв 66

Чирюков Сергей Юрьевич

11.07.2022

дом 10 кв 1^я

Попова Светлана Александровна

11.07.2022

дом. 10 кв. 1. Котов Сергей Николаевич. *Котов*

11.07.2022. Дятченко Анна Сергеевна *Дятч*
дом 10, кв. 3

11.07.2022. Терещенко Ирина Владимировна *И*
дом 10, кв. 5

11.07.2022 Абелас Владимир Олегович
домик *Абелас*

11.07.2022 Букарева Ирина Анатольевна
11-2 *Бук*

11.07.2022 Попова Ольга Владимировна
дом 10 кв. 10 *Поп*

11.07.2022 Валуйский Александр Александрович
дом 10, кв. 7 *Вал*



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ул. Ленина, д. 184, г. Ставрополь, 355012
Тел.: (8652) 29-64-88, факс: (8652) 26-68-40
ОГРН 1152651000512
ИНН/КПП 2636206829/263401001

Д.Ю. Котенев

пер. Школьный, д. 10,
с. Новая деревня,
Кочубеевский муниципальный
округ,
Ставропольский край, 357022

12.08.2022 № 9827/12

На № 288-ПМ от 15.07.2022г.

О предоставлении информации
по обращению

Уважаемый Денис Юрьевич!

Ваше обращение министерством жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) по вопросу замены водопроводной сети по пер. Школьный в с. Новая Деревня Кочубеевского муниципального округа рассмотрено.

По состоянию на сегодняшний день мероприятие по замене сети водоснабжения по пер. Школьный в с. Новая Деревня в инвестиционной программе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы отсутствует.

С целью включения указанного мероприятия в инвестиционную программу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» администрации Кочубеевского муниципального округа (далее – администрация) необходимо разработать соответствующее техническое задание и направить его на утверждение в адрес министерства в соответствии с Законом Ставропольского края от 20 декабря 2018 года № 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края».

Соответствующее письмо направлено в адрес администрации, в котором предлагается разработать техническое задание на корректировку инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 гг. с учётом необходимых мероприятий.

Заместитель министра

Б.В. Забелин

Быков А.К.,
8 (8652) 29-64-45


**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОДЕРЕВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

Ленина, ул., д. 63, с. Новая Деревня, 357022
Кочубеевский р-н, Ставропольский кр.,
тел./факс (86550) 90 5-99, 6-75, 5-35
E-mail: sovetnovder@rambler.ru
ОГРН 1022600767914, ИНН 2610013639
ОКПО 50225460

14.02.2020 № 145
На Ваш № _____

Министру жилищно-
коммунального хозяйства
Ставропольского края

Р.А. Марченко



Администрация муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района направляет в Ваш адрес техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2023 годы и приложения №5, №8, №13 к техническому заданию.

Дополнительно сообщаем контактные данные ответственного за составление технического задания ведущего специалиста администрации Котеневой Ларисы Владимировны телефон для 8-928-824-58-56 и главы администрации муниципального образования Новодеревенского сельсовета Черноусовой Ольги Викторовны телефон 8- 928-009-24-02, 90-5-99.

Приложение: техническое задание на 5 л. в 1 экз., приложение № 5 на 1 л. в 1 экз., приложение № 8 на 3 л. в 1 экз., приложение №13 на 3 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новодеревенского сельсовета
Кочубеевского района

О.В. Черноусова

Исп. Котенева Л.В.
8-(86550)-90-5-99