

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ 460/45/005- 93-22 МК" 12 " 012022 г.

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Киреева Альбина Александровна

(полное наименование организации – для юридического лица/фамилия, имя, отчество заявителя – для индивидуального предпринимателя, физического лица)

Заявка на технологическое присоединение №121969 от 10.12.2021

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:
электроустановки индивидуального жилого строительства
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:

индивидуальное жилое строительство по адресу Республика Крым, р-н Симферопольский, с. Ключи, ул. Таврическая, 27, кадастровый номер 90:12:000000:7343
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт, в том числе существующая мощность кВт.
(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)
4. Категория надежности: третья (15 кВт).
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0.4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя 2022 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
7.1. Клеммы автоматического выключателя, установленного после прибора коммерческого учета, устанавливаемого по п. 10.2. (с присоединением от проектируемой ЛЭП-0.4 кВ от опоры №3 ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-345).
8. Основной источник питания: ПС-35 Перово РУ-10 кВ Л-1
9. Резервный источник питания: _____.
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1. Строительство ЛЭП-0.4 кВ от опоры №3 ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-345 до границы участка Заявителя. Тип, марку, сечение и способ прокладки ЛЭП-0.4 кВ определить проектом.
 - 10.2. Монтаж прибора коммерческого учета, с присоединением от проектируемой ЛЭП-0.4 кВ от опоры №3 ВЛ-0.4 кВ Л-2 ТП-345. Организацию системы учета выполнить в соответствии с положениями раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №442 от 04.05.2012 г.
 - 10.3. Требования к изоляции, защите от перенапряжения: Определить необходимость устройства контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
11. Заявитель осуществляет:
 - 11.1. Установку вводно – распределительного устройства 0.4 кВ (далее - ВРУ).
 - 11.2. Строительство линии электропередачи от точки присоединения до ВРУ-0.4 кВ.

11.3. Фактическое присоединение ВРУ-0.4 кВ от точки присоединения, руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК "Крымэнерго" в сети Интернет.

11.4. Фактический прием напряжения и мощности руководствуясь инструкцией в личном кабинете на сайте ГУП РК "Крымэнерго" в сети Интернет.

11.5. В ВРУ-0.4 кВ должны быть установлены:

- автоматический выключатель для защиты от перегрузок и коротких замыканий, для повышения пожаробезопасности при сверхтоках и недопустимых токах;
- рекомендуется установить устройство защитного отключения;
- рекомендуется установить устройство защиты оборудования объекта от перенапряжений.

11.6. Требования к изоляции, защите от перенапряжения: предусмотреть устройство контура заземления в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет четыре года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации: не более 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

 (подпись)
Начальник управления подготовки и сопровождения договоров
технологического присоединения
Д.Б.Бонев
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации)
" 12 " 01 2022 г.